

COMPRASNET

Pregão Eletrônico



Resposta 17/09/2020 08:06:43

Após consulta ao setor demandante, esclarecemos que:

“A capacidade de **vazão fica a cargo do fornecedor**, devendo ser observadas características já informadas:

- **Classe de Filtragem H14**
- **Moldura**
- **Dimensões de 915x457x75mm**

Informando ainda que especificamente a característica "vazão", esta não será objeto de julgamento nesse processo.”

Luciano Silva

Pregoeiro - UFCA

Fechar